水質試験成績書

大薬検　第 1D-28060040　号
発行日　平成28年 6月 9日

大分市古ケ鶴２丁目１２－８
有限会社　住宅企画　　様

公益社団法人大分県薬剤師会
会長　安　東　哲　也
〒 870-0855　大分市大字豊饒字光屋４４１番地１
TEL 097-544-4400

採水年月日	平成28年 5月13日　14時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴　気温 17.0℃ 水温 10.5℃
採水地点	(施設名称)　天然炭酸水　ＹＯＩＹＡＮＡ　阿蘇野工場 (採水場所)　由布市庄内町阿蘇野２０９９番地
採水者	(氏名) 久保田　哲　(所属)

No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU／mL
2	大腸菌	検出されない	検出されない	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg／L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	10 以下	mg／L
38	塩化物イオン	3.6	200 以下	mg／L
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	0.3 未満	3 以下	mg／L
47	ｐＨ値	6.1	5.8以上 8.6以下	
49	臭気	異常でない	異常でない	
50	色度	0.5 未満	5 以下	度
51	濁度	0.1 未満	2 以下	度
	以下余白			
	(依頼者検査結果) 味	----------	異常でない	
	(依頼者検査結果) 残留塩素	----------		mg／L

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

試験期日	平成28年 6月 2日　～　平成28年 6月 8日
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号
試験機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 厚生労働大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
試験責任者	大分県薬剤師会検査センター　水質検査課　炭本　悟朗